

平成18年8月

お得意様各位

キムデン電機株式会社
営業部

端子台仕様変更のご連絡

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、キムデン製品に格別のお引き立てを賜り誠に有り難うございます。

さて、この程、ABB Entrelec 社よりM16 / 12の締めつけトルク仕様
変更の連絡がありましたので、下記の様に変更致します。

貴社には何かとご迷惑をお掛けしますが何卒ご了承の程、お願い申し上げます。

敬具

記

- 【対象製品】 ABB Entrelec 社製端子台Mシリーズ M16 / 12
- 【変更理由】 電動ドライバーを用いてカタログ表示規定トルクにて
端子部ねじを締めつけた場合、ねじ頭が破損すると
言う報告を受けましたので、対策としてこの度の仕様
変更となっております。
- 【変更点】 推奨締めつけトルク値を従来の1.2~1.4Nm(カタログ表示値)
から0.9~1.1Nmと仕様表記変更。
このトルク規定値は電動ドライバーおよび手動ドライバー
の両方を対象と致します。
- 【お問合せ先】 本社営業部：03-3492-8511 中部営業所：052-681-4301
関西営業所：06-6454-1789 九州営業所：093-923-1387